












## Jelmagyarázat

- L8  IP-20-as 4x18W-os "V" tükrös-rácsos fénycsőarmatúra mennyezetre szerelve.
- L9  2x8W-os kijáratvilágító oldalfalra szerelve
- L10.  IP 54-es 150W-os NA térvilágítási falikar oldalfalra szerelve.
- L11.  IP-54-es 2x36W-os por és páramentes fénycsőarmatúra tartószerkezetre és mennyezetre szerelve.
- L12.  9,6m-es oszlopkelébel Ip-65-ös Na 1x100W-os fényvetővel 0,5m-es oszlopkarral.
-  Ipari dugaszoló-csatlakozó tábla IP65 kivitelben oldalfalra szerelve 2+f és 3s+N+f dugaljakkal
-  Tokozott ipari nyomógomb oldalfalra szerelve, világítás vezérléshez..
-  Kapunyitó kezelőegység oldalfalra szerelve.
-  250A-es síncsatorna a megfelelő számú leágazással, mennyezet alá szerelve.
-  200x60-as kábeltálca az erősáramú áramkörök számára a mennyezet alá szerelve.
-  2db 100x60-as kábeltálca egymás mellé szerelve az erősáramú és gyengeáramú áramkörök számára a mennyezet alá szerelve.
-  60x60-as kábeltálca a gyengeáramú áramkörök számára a mennyezet alá szerelve.
-  105x65-ös DLP csatorna oldalfalra szerelve 0,8m-en
-  Egyfázisú szivattyú bekötés.
-  EPH csatlakozás kialakítása.
-  Egy és három fázisú motor bekötés.

		Komplex Tervező Vállalkozó és Szolgáltató KFT. 4400 Nyíregyháza, Selyem utca 21. Tel.: 06-42-500-324; E-mail: topteamkft@chello.hu	
Építkezés helye:		Fruitbonbon Kft. 4933 Beregsurány, Külterület Hrsz: 0193/29	
Rajz megnevezése:		Édesség előállító üzem II. ütem jelmagyarázat	
Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül !		Oldalszám 2/2	
Vezető tervező:		Szerkesztő, rajzoló:	
Verba József EN-T-15-0076 V - T - 15 - 0076		Kosztolányi Konrád Kosztolányi Konrád	
Tervező munkatárs:		Rajzsám:	
Kosztolányi Konrád		Ge - 0	
Dátum:		2015. május	
Tervfajta:		Kiviteli	
Törzsszám:		1146/II/2015	