

LEÁGAZÁSSZÁM		G-1	G-2	G-3	G-4	G-5	G-6	G-7	G-8	G-9
MEGNEVEZÉS		Légkezelő	Légkompresszor	Légkompresszor	Hőszivattyú	Hőszivattyú	Bojler	Bojler	Bojler	Klíma
TELJESÍTMÉNY (kW)		3,0	7,4	7,4	26	26	5,5	5,5	5,5	0,6
VEZETÉK	TÍPUS	M-1kV-Cu	M-1kV-Cu	M-1kV-Cu	NYM	NYM	M-1kV-Cu	M-1kV-Cu	M-1kV-Cu	M-1kV-Cu
	KERM. (mm ²)	3x2,5	5x4	5x4	5x25	5x25	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5


Dátum		2015.05.21		Projekt adatok:		Tervező cég:		Terv:		Rajzszám: Ge-14		=G jelű elosztó	
Terv.		Verba József		Fruitbonbon Kft 4933 Beregsurány Külterület (hrs: 0193/29)		TopTeam Kft. 4400 Nyíregyháza Selyem utca 21.		"G" jelű elosztó kapcsolási rajza II. ütem		Projektszám: 1146/2014		+	
Jel	Változás	Dátum	Név	Terv.névj.szám:	V-T-15-0076	EN-T-0076					Prj.lapszám	Lapszám 2	
										Prj.össz.lap		Össz.lapszám 3	

L1, L2, L3 3x230/400V, 50Hz Inévl=315 A Izárl=6 kA

ÉRINTÉSVÉDELEM: TN -RENDSZER

L1'', L2'', L3'' 3x230/400V, 50Hz Inévl=80 A Izárl=4 kA

ÉRINTÉSVÉDELEM: TN -RENDSZER



LEÁGAZÁSSZÁM		G-10	G-11	G-12	G-13	K-1	K-2		
MEGNEVEZÉS		Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Kazán	Kazán	Tartalék	Tartalék
TELJESÍTMÉNY (kW)						24	24		
VEZETÉK	TÍPUS					NYM	NYM		
	KERM. (mm ²)					5x25	5x25		

Dátum		2015.05.21		Projekt adatok:		Tervező cég:		Terv:		Rajzszám: Ge-14		=G jelű elosztó	
Terv.		Verba József		Fruitbonbon Kft 4933 Beregsurány Külterület (hrs: 0193/29)		TopTeam Kft. 4400 Nyíregyháza Selyem utca 21.		"G" jelű elosztó kapcsolási rajza II. ütem		Projekt szám: 1146/2014		+	
Jel	Változás	Dátum	Név	Terv.névj.szám:	V-T-15-0076	EN-T-0076				Prj.lapszám	Lapszám	3	
										Prj.össz.lap	Össz.lapszám	3	