



Jelmagyarázat

- 9,6m-es vb. oszlopkeláber Ip-65-ös Na 1x150W-os lámpával 0,5m-es oszlopkarral.
- 22kV — 22kV — középvezetési hálózat. (Külön terv szerint)
- 0.4 — 0.4 — 0,4kV-os betáp és közvilágítási földkábel -0,8m-en.

Megjegyzés

Hálózati feszültség: 3x400/230V, 50Hz.
 Érintésvédelem: Nullázás, TN-C/S.
 Kapcsolódó tervek: Ge-1-től Ge-14-ig.

TOP TEAM KFT		Komplex Tervező Vállalkozó és Szolgáltató KFT. 4400 Nyíregyháza, Selyem utca 21. Tel.: 06-42-500-324; E-mail: topteamkft@chello.hu	
Építkezés helye: Fruítbonbon Kft. 4933 Beregsurány, Külterület Hrsz: 0193/29		Méretarány: 1:500	
Rajz megnevezése: Édesség előállító üzem II. ütem energiaellátás, térvilágítás helyszínrajza		Dátum: 2015. május	
Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül!		Tervfajta: Kiviteli	
Vezető tervező: Verba József		Tervező munkatárs: Kosztolányi Konrád	
EN-T-15-0076 V-T-15-0076		Rajzszám: Gek - 1	