

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZATÁS

a "Termelési kapacitás kialakítása az Opus Team Kft-nél"
(Iktatószám: 6149/2018)
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 117. §- a szerinti eljáráshoz

Tisztelt Ajánlatadó!

A tárgyi eljárással kapcsolatban felmerült kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk:

- A kiírásból feltételezzük, hogy a közös darupályán van a két darab daru. Kérjük a feltételezésünket megerősíteni!

Egy darab darupályán 2 db 20 tonnás daruszerkezet kerül beépítésre.

- Milyen hosszú a darupálya?

48,00 m a csarnok hossz, a darupálya is 48,00 m, de a lépcsőház miatt nem fut ki végig a daru, úgyhogy a daruszerkezet ~45,00 m-en mozog.


- Milyen távolságokra vannak egymástól a darutartó oszlopok?

A rácsos oszlopok belső tiszta távolsága 12,60 m. Engedélyes darus adatszolgáltatás szerint a darupálya szelvények tengelytávolsága: 12,90 m.

- Két daru egymás mellé állhat-e, vagy ha nem, akkor milyen távolságra lehetnek egymástól a daruk?

Egy raszteren (6,00 m) nem közelíthetik meg egymást.

Budapest, 2018.április 19.



Virágh Péter
Opus Team Kft.

OPUS TEAM KFT.
1138 Budapest, Meder utca 8/B 3/2
Adószám: 13899783-2-41
Bankszáj.: 60600084-15006868

